

Marginaltap d-nettinnmating referert knutepunkt i Statnetts marginaltapsberegning
Satsene gjelder f.o.m. 1.1.2018 - inntil nye satser erstatter disse

Målepunkt	Vinter dag	Vinter øvrig	Sommer dag	Sommer øvrig	R-nettreferanse (Statnetts m.tap)	Nett-nivå
<u>Eidsiva Vannkraft</u>						
Bedafors P0821	-0,9 %	0,3 %	2,3 %	2,8 %	Norsenga22	3
Brødbølfoss P0822	4,6 %	5,0 %	1,8 %	2,2 %	Eidskog22	3
Holsfossen P1490	-0,9 %	-0,7 %	0,4 %	0,6 %	Lunde22	3
Hylla P0824	1,0 %	1,1 %	3,6 %	3,7 %	Engerdal22	3
Kvernfallat P0825	-0,3 %	-0,3 %	1,2 %	1,2 %	Osa22	3
Moelv kr.verkP1493	-0,1 %	0,1 %	0,7 %	0,7 %	Moelv22	3
Osfallet P0826	0,4 %	0,4 %	0,7 %	0,7 %	Osa22	3
Raua P1489	0,6 %	0,6 %	0,9 %	0,9 %	Engjom22	3
Sagnfossen P1441	1,8 %	1,9 %	5,0 %	4,7 %	Nybergsund22	3
Tyria 1 P1495	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,4 %	Sjusjøen22	3
Varalden P0823	-1,7 %	-0,4 %	1,7 %	2,3 %	Norsenga22	3
<u>Diverse kraftverkseiere</u>						
Austvassåa P1082	-3,2 %	-2,9 %	-1,6 %	-1,4 %	Nord-Odal22	4
Bjørnebykverna	3,1 %	3,2 %	3,3 %	3,4 %	Åsnes22	4
Follebu bruk P1491	-0,8 %	-0,3 %	0,2 %	0,3 %	Lunde22	4
Glesåa P1695	0,5 %	0,5 %	3,3 %	3,3 %	Osa22	4
Hofkvern P0628	-0,2 %	-0,1 %	0,3 %	0,3 %	Kvisler22	4
Løa kraftv. P1036	0,7 %	0,7 %	3,6 %	3,6 %	Osa22	4
Solør v.kr. P1574	-0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,4 %	Kirkenær22	4
Spetal JOGA P2133	-2,7 %	-2,3 %	-1,7 %	-1,3 %	Kongsvinger22	4
Syversæterfossen P2196	-0,5 %	-0,4 %	0,5 %	0,6 %	Sønsterud22	4
Sæteråa Schj.P1883	-1,5 %	-1,3 %	-0,3 %	-0,2 %	Kvisler22	4
Trehørningen P2112	-0,1 %	0,1 %	0,6 %	1,2 %	Furnes11	3
Svatsum 1 P1497	1,5 %	1,7 %	3,0 %	3,1 %	Roppa22	4
Svatsum 2 P1955	1,6 %	1,8 %	3,1 %	3,3 %	Roppa22	4
Storfallet P0560	0,7 %	0,7 %	1,2 %	1,2 %	Furuset22	3
Søkkunda	0,9 %	0,9 %	1,3 %	1,3 %	Furuset22	3
Veslefallet P2032	0,2 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %	Furuset22	3
<u>VOKKS produksjon</u>						
Breiskallen P1293	-2,5 %	-1,3 %	-0,7 %	0,0 %	Gjøvik11	3
Brufoss P1292	0,5 %	0,6 %	0,8 %	0,8 %	Gjøvik11	3
Høgfallet P1291	-4,8 %	-3,6 %	0,0 %	0,7 %	Biri11	3
Vestbakken P1295	-1,1 %	-0,7 %	-0,5 %	-0,3 %	Raufoss22	3
Prod. Åmot P1294	-0,2 %	0,2 %	0,4 %	0,7 %	Gjøvik11	3

Utgave 1 lagt ut

03.09.2017

Utgave 2 oppdatert

15.12.2017

Oppdatert utgave erstatter utgave 1: Ny trafo Furuset - berører Storfallet og Veslefallet samt nytt kr.v. Søkkunda